

Jaworzno, 7 czerwca 2018r.

**Wykonawcy, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Budowa oświetlenia – wyróżnienia 12 przejść dla pieszych na terenie miasta Jaworzna**”

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm), Zamawiający przekazuje stosowne wyjaśnienia.

Pytanie nr 1

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie? Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się dla wszystkich uczestników ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2; 2016--03

PN-EN 60698-1, PN-EN 60598-2-3, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3.

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną własności przemysłowej do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne własności intelektualnej, rozporządzenia oraz Polskie wynikające z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii EU Normy: Ustawy.

Odpowiedź: pyt. 1 i 2.

Zgodnie z częścią III ust. 1 SIWZ przedmiot zamówienia należy wykonać m.in na podstawie Projektu Wykonawczego nr 8/E/2018, który stanowi załącznik nr 3a do SIWZ i jest jej integralną częścią.

Projekt wykonawczy przedmiotowego zadania został opracowany zgodnie z wytycznymi normy DIN67523. Dane fotometryczne oraz PN-EN są wskazane w arkuszu E-4 projektu.

Pytanie nr 3

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: -EN 60598-1_ EN60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: Badania zgodności produktu z Polskimi i EU norm i Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały użyte do realizacji zadania posiadały deklaracje zgodności wydane przez producentów oraz spełniały wymagania w zakresie bezpieczeństwa.

Pytanie nr 4

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwyty mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej wyceny tym samym dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju Kraju. Jednocześnie dostosowując się do zachowania ustawy o efektywności energetycznej.

Odpowiedź:

W projekcie wykonawczym, który stanowi załącznik nr 3a do SIWZ wskazano typ opraw w celu okazania zgodności danych fotometrycznych z normami. Zamawiający oczywiście dopuszcza zastosowanie innego typu oprawy dedykowanej do wyróżnień przejść. W tym przypadku zgodnie z częścią III ust. 3 - 4 SIWZ Wykonawca musi przedstawić obliczenia fotometryczne celem sprawdzenia przez Zamawiającego oraz autora Projektu Wykonawczego czy proponowane oprawy będą spełniały wymagania normy DIN67523 lub co najmniej „Wytycznych technicznych do projektowania oświetlenia przejść dla pieszych” GDDKiA i będą faktycznie zamiennikiem co najmniej równoważnym.

Zatwierdził
Paweł Bednarek
Dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jaworznie