

Jaworzno, 16 lipca 2015r.

**Wykonawcy, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia**

dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:"**Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części**"

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 907 z późn.zm), Zamawiający przekazuje stosowne wyjaśnienia.

Pytanie 1

Jakie wysięgniki są wymagane do zadań: typ, długość, kąt?

Odpowiedź:

Część nr 1 – zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i przedmiarem robót wymagane są wysięgniki 1-ramienne WR 1,0/1,5 – 25 sztuk, 2 -ramienne WR 1,0/1,5 – 5 sztuk,

Część nr 2 i Część nr 3 – zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym i przedmiarem robót oprawy montowane będą bezpośrednio na trzonie słupa.

**Zatwierdziła
Magdalena Kempny
Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jaworznie**

1x Wykonawcy, którym przekazano SIWZ

1x a/a