

Jaworzno, 14 lutego 2017r.

**Wykonawcy, którym przekazano  
specyfikację istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Przebudowa drogi gminnej ulicy 700-lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów o posesji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap 1 [km 0+0,00 ÷ km 0+581,30] (...)**”.

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz 2164 z późn.zm.), Zamawiający przekazuje stosowne wyjaśnienia.

**Pytanie 1.**

Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt V ppkt. 1. 3) a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem *co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto* polegającej na wykonaniu w jednym zadaniu kompleksowej przebudowy ulicy wraz z obramowaniem w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej z podbudową tłuczniovą i bitumiczną, nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z kostki granitowej o łącznej powierzchni 4 500 m<sup>2</sup>, budowy kanalizacji z rur PCV Dn 315 ÷ 500mm oraz budowy oświetlenia ulicznego.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku, roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. *co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto* polegającej na wykonaniu w jednym zadaniu kompleksowej przebudowy ulicy wraz z obramowaniem w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej z podbudową tłuczniovą i bitumiczną, nawierzchni z płyt i kostki betonowej, nawierzchni z kostki granitowej o łącznej powierzchni 4 500 m<sup>2</sup>, budowy kanalizacji z rur Dn 315 ÷ 500mm oraz budowy oświetlenia ulicznego. ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej o której mowa w części V ust. 1 pkt 3 ) lit a) SIWZ, w przypadku, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto polegającej na wykonaniu w jednym zadaniu kompleksowej przebudowy ulicy wraz z obramowaniem w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej z podbudową tłuczniovą i bitumiczną, nawierzchni z płyt i kostki betonowej, nawierzchni z kostki granitowej o łącznej powierzchni 4 500 m<sup>2</sup>, budowy kanalizacji z rur Dn 315÷500mm oraz budowy oświetlenia ulicznego.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału SIWZ pkt V ppkt. 1. 3) a), roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. *co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto* polegającej na wykonaniu kompleksowej budowy lub przebudowy ulicy lub drogi wraz z obramowaniem w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej z podbudową tłuczniovą i bitumiczną, oraz wykonania robót budowlanych nawierzchni z płyt i kostki betonowej, nawierzchni z kostki granitowej o łącznej powierzchni 4 500 m<sup>2</sup>, budowy kanalizacji z rur Dn 315 ÷ 500mm oraz budowy oświetlenia ulicznego w ramach jednego lub kilku zadań budowlanych ?

**Odpowiedz:**

Zamawiający w części V ust. 1 pkt 3) lit a) SIWZ wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto polegającej na wykonaniu w jednym zadaniu kompleksowej przebudowy ulicy wraz z obramowaniem w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej z podbudową tłuczniową i bitumiczną, nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z kostki granitowej o łącznej powierzchni 4 500 m<sup>2</sup>, budowy kanalizacji z rur PCV Dn 315÷500mm oraz budowy oświetlenia ulicznego.

W związku z powyższym w odniesieniu do spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej nie jest dopuszczalne wykazanie się robotami budowlanymi wykonanymi odrębnie w kilku zadaniach w w/w zakresie.

**Pytanie 3.**

*Czy Zamawiający udostępni dla wszystkich uczestników postępowania Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej np. .doc lub .docx ?*

**Odpowiedz:**

Zamawiający, w trosce o poprawność treści dokumentów stanowiących załączniki do siwz nie wyraża zgody na udostępnianie ich w wersji edytowalnej.

**Pytanie 4.**

*Jaka jest poprawna nazwa przedmiotu zamówienia ?*

**Odpowiedz:**

Poprawna nazwa przedmiotu zamówienia brzmi „Przebudowa drogi gminnej ulicy 700-lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów o posesji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap 1 [km 0+0,00 ÷ km 0+581,30] - odcinek od skrzyżowania z ulicą Drabowe Bagno do skrzyżowania z ulicą Ludwiki Wawrzyńskiej o długości 581,30 m z odwodnieniem ulicy wpustami ulicznymi do budowanego kanału deszczowego, włączonego do istniejącego kolektora deszczowego Φ 1200 mm, o łącznej długości: 779,96 m, tym kanały: Φ 500mm – 372,04 m, Φ 400mm – 197,70 m i Φ 315mm – 210,22 m”.

**Pytanie 5.**

*Zgodnie z dokumentacją projektową branży instalacyjnej, studnie kanalizacji deszczowej należy wykonać z PVC. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie w/w studni z kręgów betonowych ?*

**Odpowiedz:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania studni kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych.

**Zatwierdzam**  
**Paweł Bednarek**  
**Dyrektor Miejskiego Zarządu**  
**Dróg i Mostów w Jaworznie**