

Jaworzno, 21.05.2015 r.

BOB Biuro Organizacji Budownictwa
inż. Piotr Smuda
ul. Obrońców Westerplatte 9a/5
41-710 Ruda Śląska

TI/7033/2015

W nawiązaniu do pisma z dnia 19.05.2015 w sprawie „Projektu budowy nawierzchni w ul. Północnej w Jaworznie z odwodnieniem i oświetleniem” informujemy, że przedstawionym zakresie mapy posiadamy wodociągi zaznaczone kolorem niebieskim i kanalizację sanitarną zaznaczoną kolorem brązowym. Informujemy ponadto, że nie posiadamy w tym rejonie kanalizacji dla odwodnienia przedmiotowego zadania.

Kierownik Działu
Techniczno-inwestycyjnego
inż. Marcin Podgórski

WICEPREZES ZARZĄDU
D/S FINANSOWYCH
Rafał Łabaj

WICEPREZES
D/S TECHNICZNYCH
inż. Grzegorz Waligóra

Otrzymują:

1 x adresat + załącznik

1 x TI

Dane kontaktowe:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Wojska Polskiego 1
43-603 Jaworzno

info@tauron-dystrybucja.pl



1004086393



Jaworzno, dn. 08.05.2015r.

Sygnatura TD/OBD/OMD/U-90/2015-05-08/202064

Barcode: 1004085878

„BOB”
Biuro Organizacji Budownictwa
inż. Piotr Smuda
ul. Obrońców Westerplatte 9A/5
41-710 Ruda Śląska

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu dla projektu budowy nawierzchni ul. Północnej w Jaworznie z odwodnieniem, oświetleniem i elementami uspokojenia ruchu

Odpowiadając na pismo z dnia 23.04.2015r informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjny przebieg kabli SN i nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Kable elektroenergetyczny SN i nN, będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza obiekt liniowy zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. Należy wykonać zgodnie z przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. W Będzinie, ul. Małobądzka 141 w zakresie linii nN i SN.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych

Anna Bodnar

Oplata za uzgodnienie wynosi 67,00zł netto, należność za uzgodnienie należy uregulować po otrzymaniu Faktury. (Cennik i wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl).

Załączniki: 1. wytyczne do zabezpieczenia kabli, 2 mapa szt. 1

Kopia: TD/OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: +48 12 261 10 00
fax: +48 12 261 10 01
kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 965 927,36 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141 następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.



Orange Polska
Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice
ul. Bernardyńska 14, 44-100 Gliwice
tel.: 32 291 44 98 fax.: 32 396 64 81

"BOB" Biuro Organizacji Budownictwa
ul. Obr. Westerplatte 9A/5
41-710 Ruda Śląska

Gliwice, 29 kwiecień 2015 r.

Numer pisma: TODDKA/AM.211-27459/2015

Temat: Aktualizacja przebiegu sieci teletchnicznej w Jaworznie ul. Północna.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy plan sytuacyjny:

„brak urządzeń telekomunikacyjnych wł. Orange Polska w zaznaczonym obszarze”.

W opracowaniu uwzględniono również urządzenia sieci dalekosiężnej.

Powyższe uzgodnienie jest ważne na okres 12 miesięcy.

Z poważaniem

Aneta Małkowska

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze Katowice

Załącznik: 1 egz. pl. syt.



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 398 50 00, faks 032 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Chrzanowie
ul. Trzebińska 78D, 32-500 Chrzanów
tel. (32) 623 46 18
fax (32) 623 06 60

„BOB” Biuro Organizacji Budownictwa
inż. Piotr Smuda
ul. Obrońców Westerplatte 9A/5
41-710 Ruda Śląska

Wasz znak:

Chrzanów, 05.05.2015r.

Nasz znak: W104/1484/160002519/15

Dot.: Uzgodnienia budowy nawierzchni ul. Północnej w Jaworznie z odwodnieniem, oświetleniem i elementami uspokojenia ruchu. /załączone mapy/.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej przesyłamy plan sytuacyjny z potwierdzeniem przebiegu sieci gazowej średnioprężnej z rur PE – orientacyjnie. Jednocześnie zawiadamiamy, że przy pracach projektowych w rejonie sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2013r. Poz. 640 „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie”
- pionowa zgodnie z PN-91/M-34501

Projekt przed wprowadzeniem do realizacji należy uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Gazu w Chrzanowie ul. Trzebińska 78 D

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie: Palka Piotr tel. (32) 623 46 18 w 558

Z poważaniem

KIEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu
w Chrzanowie

Mieczysław Śtraszak

Załączniki:

- 1 egz. map syt. przedmiotowego terenu