

Jaworzno, 19 stycznia 2016r.

**Wykonawcy, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia**

dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Przebudowa ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Jaworznie na długości 1600,00 m od skrzyżowania z ulicą Św. Wojciecha do ronda przy ulicy H. Kołłątaja w zakresie realizacji etapu 1, 2 i 3**”.

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 907 z późn.zm), Zamawiający przekazuje stosowne wyjaśnienia.

Pytanie 1.

I.Branża energetyczna

Prosimy o wyjaśnienie czy zakres prac ujęty w opisie technicznym pkt. 4.4. Projektowane rozwiązania – oświetlenie uliczne oraz w pkt. 5 - Budowa oświetlenia przy ulicy Pionierów jak również opisany w zestawieniu materiałowym pkt. 9 lp. 1-21 jest przedmiotem przetargu, ponieważ przedmiar robót nie uwzględnia przywołanych prac.

Odpowiedz:

W przedmiarach robót i kosztorysie ślepym uwzględniono wyłącznie zakres prac dla etapu 1-3, który jest przedmiotem zamówienia, obejmujący również przebudowę istniejącego słupa nr 15 wraz z osprzętem. Natomiast oświetlenie uliczne (ul. Pionierów) zawarte jest w etapie 4, który nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 2.

II. Branża teletechniczna - Budowa kanału technologicznego

Przedmiary robót etap I;II;III - pozycje dotyczące kalkulacja własna Kalibracji i próba ciśnieniowa wykonanego kanału 1 kpl.,prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi o sprawdzenie drożności rur - podstawa wyceny ZN-97/TP S.A.039 0206-02), gdyż żadna ciecz nie będzie przepływać przez wykonany kanał technologiczny, ma on służyć wciąganiu kabli teletechnicznych, światłowodowych i sterowniczych w przyszłości.

Odpowiedź:

W poz. dotyczących kalibracji i próby ciśnieniowej należy uwzględnić wykonanie takich właśnie prac zgodnie z pkt. 6.4.5 SST - kanał musi mieć przeprowadzoną kalibrację tłoczkiem dla sprawdzenia, czy nie powstały zagniecenia rur w fazie wykonawstwa oraz musi być poddany pneumatycznej próbie szczelności powietrzem z uwagi na fakt, że do kanału pod dużym ciśnieniem będą wtłaczane przewody światłowodowe. Testy ciśnieniowe oraz kalibrację kanału należy koniecznie przeprowadzić w obecności przedstawiciela Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Pytanie 3.

Brak w przedmiarze pozycji związanych z wykonaniem skrętek na rurach optotelekomunikacyjnych, prosimy o uzupełnienie z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowych.

Odpowiedź:

W poz. kosztorysu ślepego nr 32 i 33 na wykonanie kanalizacji kablowej, w nakładach materiałowych są uwzględnione złączki do rur odpowiednio 0,32 szt/m i 0,16 szt/m. Tym samym nie jest wymagana dodatkowa pozycja kosztorysowa na zastosowanie wymienionego materiału.

Pytanie 4.

Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i doświadczenia określonego w SIWZ (Zamawiający wymaga wykazaniem się wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 5 900 000,00 zł brutto polegającej na wykonaniu w jednym zadaniu kompleksowej przebudowy ulicy wraz z obramowaniem w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej z podbudową tłuczniową i bitumiczną o powierzchni nie mniejszej niż 9900 m², nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 5100 m², nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni nie mniejszej niż 200 m², budowy kanalizacji z rur PCV Dn min. 250 mm o długości nie mniejszej niż 900 m). Czy spełnienie tego warunku będzie zaakceptowane w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że powyższy zakres robót wykonał w dwóch lub większej ilości zadań? Mając na uwadze, że Wykonawca ma poświadczone doświadczenie w wykonaniu każdej z wymaganych prac, warunek ich wykonania w jednym zadaniu wydaje się bardzo rygorystyczny i absolutnie nie wpływa na jakość wykonanych robót.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z cz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 5 900 000,00 zł brutto polegającej na wykonaniu w jednym zadaniu kompleksowej przebudowy ulicy wraz z obramowaniem w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej z podbudową tłuczniową i bitumiczną o powierzchni nie mniejszej niż 9900 m², nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 5100 m², nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni nie mniejszej niż 200 m², budowy kanalizacji z rur PCV Dn min. 250 mm o długości nie mniejszej niż 900 m.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że określenie warunków udziału w postępowaniu przez Zamawiającego zależy od rodzaju prowadzonego postępowania, stopnia jego skomplikowania, zakresu wymaganych wiadomości czy umiejętności specjalnych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zatem warunki udziału w postępowaniu są konkretyzowane w indywidualnych uwarunkowaniach danego postępowania i winny być formułowane w sposób odpowiadający co do wielkości, charakteru, złożoności oraz rodzaju przedmiotowi zamówienia. Jednocześnie art. 7 ust. 1 Pzp nakazuje Zamawiającemu przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Zamawiającego wymagania dotyczące opisu sposobu dokonania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia nie zostały określone jako nadmierne do przedmiotu zamówienia i utrudniające uczciwą konkurencję. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia tj. do jego zakresu, okresu realizacji i wartości, aby wybrać wykonawcę, który w sposób optymalny spełni jego oczekiwania i należycie wykona zamówienie. **W związku z powyższym w odniesieniu do spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym postępowaniu nie jest dopuszczalne wykazanie się robotami budowlanymi wykonanymi odrębnie w dwóch lub większej ilości zadań w w/w zakresie.**

Pytanie 5.

W Przedmiarze Robót występuje pozycja dotycząca Geosiatki (Przedm. Etap 1 poz. 28, Przedm. Etap 2 poz. 21.) W Przedmiarze Robót Geosiatka ma się charakteryzować wytrzymałością na rozciąganie o wartości 55 kN/m, a w Specyfikacji Technicznej parametr ten wynosi min. 120 kN. Z uwagi na różnicę w cenie materiału, prosimy o sprecyzowanie parametrów Geosiatki.

Odpowiedź:

Parametr geosiatki to 55 kN/m zgodnie z przedmiarem robót i przekrojami typowymi.

Pytanie 6.

W Planie Sytyacyjnym oraz Opisie Technicznym dotyczącym branży elektrycznej wykazane jest posadowienie ośmiu słupów oświetlenia ulicznego. W przedmiarach taka pozycja nie występuje. Prosimy o sprecyzowanie, czy powyższe prace są przewidziane do realizacji.

Odpowiedź:

W przedmiarach robót i kosztorysie ślepym uwzględniono wyłącznie zakres prac dla etapu 1-3, który jest przedmiotem zamówienia, obejmujący również przebudowę istniejącego słupa nr 15 wraz z osprzętem. Natomiast oświetlenie uliczne (ul. Pionierów) zawarte jest w etapie 4, który nie jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

Pytanie 7.

Zgodnie z zapisami w SIWZ rozdz. V pkt. 1)2, Wykonawca musi wykazać się co najmniej jedną robotą budowlaną o wartości nie mniejszej niż 5 900 000,00 zł brutto polegającą na wykonaniu w jednym zadaniu kompleksowej przebudowy ulicy wraz z obramowaniem w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej z podbudową tłuczniovą i bitumiczną o powierzchni nie mniejszej niż 9900 m², nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 5100 m², nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni nie mniejszej niż 200 m², budowy kanalizacji z rur PCV Dn min. 250 mm o długości nie mniejszej niż 900m.

Chcemy zauważyć, iż warunek, w powyższy sposób sformułowany przez Zamawiającego, w dużym stopniu ogranicza możliwość wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym wielu potencjalnym firmom, co powoduje naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Nie często występują inwestycje, które w swoim zakresie obejmują wszystkie roboty wymienione w rozdz. V pkt. 1)2 przez Zamawiającego na jednym zadaniu. Dlatego też prosimy o zmianę zapisów w następujący sposób:..

Wykonawca musi wykazać się:

- a) co najmniej jedną robotą budowlaną o wartości nie mniejszej niż 5 900 000,00 zł brutto polegającą na przebudowie ulicy wraz z obramowaniem w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej z podbudową tłuczniovą i bitumiczną o powierzchni nie mniejszej niż 9900 m²
- b) co najmniej jedną robotą budowlaną dotyczącą wykonania nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 5100 m²
- c) co najmniej jedną robotą budowlaną dotyczącą wykonania nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni nie mniejszej niż 200 m²
- d) co najmniej jedną robotą budowlaną budowy kanalizacji z rur PCV/PEHD/ Dn min. 250 mm o długości nie mniejszej niż 900m.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zmienia zapisów dot. warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ tj. posiadania wiedzy i doświadczenia, ponieważ dostosował go adekwatnie do zakresu przedmiotu zamówienia.

Tak ustalony warunek nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, ponieważ, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu postawił warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia proporcjonalnie do przedmiotu zamówienia tj. do jego zakresu, okresu realizacji i wartości, aby wybrać wykonawcę, który w sposób optymalny spełni jego oczekiwania i należycie wykona zamówienie. Nie można rozumieć ograniczania uczciwej konkurencji w taki sposób, że zamawiający nie może ustalać określonych standardów poprzez stawianie wymogów mających na celu wykonanie zamówienia zgodnie z jego założeniami. Wymogi te nie mogą ograniczać jedynie uczciwej konkurencji, czyli muszą być możliwe do spełnienia dla przeciętnego wykonawcy. Fakt, iż nie wszyscy wykonawcy posiadają wiedzę i doświadczenie spełniające wymagania zamawiającego opisane w SIWZ, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji. To, że nie wszyscy wykonawcy działający w danej branży mogą zaoferować żądany przedmiot zamówienia, nie jest równoznaczne z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji.

Pytanie 8.

Aby udokumentować spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać się poświadczeniem wykonania kompleksowej przebudowy ulicy. Czy będą również akceptowane poświadczenia dotyczące budowy, remontu lub modernizacji drogi o podobnym zakresie prac?

Odpowiedź:

W przedmiotowym postępowaniu nie jest dopuszczalne wykazanie się robotami budowlanymi dotyczącymi remontu lub modernizacji drogi, w celu wykazanie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w cz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ.

Pytanie 9.

Czy zamawiający uzna warunek wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się budową/przebudową drogi wraz z pełnym zakresem robót o wymaganej wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zostanie spełniony warunek udziału w postępowaniu przez wykonawcę dot. posiadania wiedzy i doświadczenia określony w cz. V ust. 2) SIWZ, jeżeli wykonawca wykaże, iż w ramach jednego zadania wykonano kompleksową budowę/przebudowę drogi wraz z obramowaniem, która obejmowała pełny wymagany zakres robót.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający posiada załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wersji edytowalnej, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczenie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

Pytanie 11.

W chwili obecnej na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej MPWiK Sp. z o.o. prowadzi roboty budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji sanitarnej. Roboty te planowo mają trwać do końca maja 2016r. Czy firma która podpisze umowę na przebudowę ul. Obrońców Poczty Gdańskiej po przekazaniu placu budowy będzie mogła (i na jakich zasadach) prowadzić roboty na odcinkach gdzie MPWiK będzie aktualnie wykonywał wodociąg lub kanalizację? Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu umownego w przypadku gdy roboty realizowane przez MPWiK Sp. z o.o. przedłużą się?

Odpowiedź:

Roboty związane z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji sanitarnej przez MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie nie będą w jakikolwiek sposób kolidowały z robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Wobec czego Zamawiający nie przewiduje przedłużenia umowy z w/w przyczyn.

Pytanie 12.

W ramach zadania przewiduje się wycinkę drzew. Czy Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na ich usunięcie? Jeśli tak, to do kiedy jest ona obowiązująca.

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wycinka powinna nastąpić w okresie pozalęgowym (16 października – do końca lutego). Czy jeśli umowa na realizację inwestycji zostanie podpisana w marcu a zasadnicze roboty budowlane zostaną zakończone przed połową października to Zamawiający przystąpi do odbioru robót zezwalając na wycinkę drzew w późniejszym okresie pozalęgowym?

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada jeszcze decyzji na wycinkę drzew. Aktualnie trwają czynności administracyjne w tej sprawie. Jeżeli ze względów proceduralnych decyzja zostanie wydana z opóźnieniem, to wycinka drzew nastąpi w okresie poza lęgowym (po 16 października). Zakres robót

ograniczony do wykonania w związku z kolizją z drzewami zostałyby wykonane po usunięciu drzew (po 16 października 2016 r.). Gdyby zaś decyzja nie została wydana to zamawiający, dopuszcza wprowadzenie przez projektanta zmian w dokumentacji projektowej w miejscach występowania kolizji. Zgodnie z SIWZ i wzorem umowy nie dopuszcza się odbiorów częściowych. Termin końcowy odbędzie się 14 grudnia 2016 r.

Pytanie 13.

Czy Zamawiający dokona w odpowiednim czasie prolongaty uzgodnień branżowych dla których okres ważności wynosi 12 miesięcy co będzie miało miejsce w trakcie trwania inwestycji.

Odpowiedź:

O terminie realizacji przebudowy ulicy OPG zostaną powiadomieni wszyscy gestorzy uzbrojenia, po podpisaniu umowy z wykonawcą, którzy mogą wnieść stosowne uwagi do realizowanych robót. Uzgodnienia branżowe z tą chwilą staną się bezprzedmiotowe. Gdyby jednak zaszła konieczność uzyskania prolongaty uzgodnień branżowych, to zamawiający, poprzez projektanta, wystąpi do gestorów uzbrojenia dla uzgodnień, dla których okres ważności upłynie w trakcie trwania inwestycji.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający zezwala na wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej koloru czerwonego na kontrpasach rowerowych przy użyciu asfaltu czarnego + barwnik, czy też wymaga użycia lepiszcza bezbarwnego + pigment?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zezwala na wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej koloru czerwonego na kontra pasach rowerowych przy użyciu asfaltu czarnego + barwnik. Mieszanke mineralno-asfaltową koloru czerwonego należy barwić w pełnej masie przy użyciu lepiszcza bezbarwnego i pigmentu czerwonego.

**Zatwierdził
Paweł Bednarek
Dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jaworznie**

1x Wykonawcy, którym przekazano SIWZ

1x a/a