

Jaworzno, 16 lipca 2015r.

**Wykonawcy, którym przekazano  
specyfikację istotnych warunków zamówienia**

dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Przebudowa ulicy Św. Wojciecha w Jaworznie, w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, na długości 853,00 m od ulicy Pawiej do obwodnicy północnej**”.

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 38 ust. 1 ust.2 i ust.4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 907 z późn.zm), Zamawiający przekazuje stosowne wyjaśnienia.

**Pytanie nr 1.**

Po zsumowaniu powierzchni warstwy wyrównawczej (poz 45, 46, 47) stwierdzamy, że powierzchnia warstwy wyrównawczej nie pokrywa się z powierzchnią warstwy ścieralnej. Prosimy o uszczegółowienie powierzchni mieszanek asfaltowych.

**Odpowiedz na pytanie.**

Załączony w formie załącznika nr 1 do SIWZ przedmiar robót jest szczegółowy w przedmiotowych pozycjach nr 45, 46, 47 i nie wymaga dodatkowego uszczegółowienia (strona przedmiaru nr 10 w stopce. Z projektu wynika, że suma powierzchni warstw wyrównawczych nie pokrywa się z powierzchnią warstwy ścieralnej. Na rysunku nr 4 „Przekroje konstrukcyjne” - od km 0+380,98 do km 0+875,93 występuje dodatkowa grubość 5 cm wyrównania, po prawej stronie narastającego kilometrażu, na długości  $(875,93-380,98)=494,95$  m i szer 4,00 m na powierzchni  $1\,979,80\text{ m}^2$  oraz na rysunku nr 2.1 „Plan sytuacyjny” - na odcinku od km 0+632,50 do km 0+750,00 po prawej stronie jezdni wykonywane będzie poszerzenie o 0,50m na powierzchni  $(750,00-632,50 \times 0,50=)$   $58,75\text{ m}^2$ . W świetle powyższego pozycja 45 obejmuje sumę dodatkowej warstwy wyrównawczej w przedmiotowych kilometrażach. Stąd też powierzchnie warstw wyrównawczych (pozycja nr 46 i 47) są zgodne z warstwą ścieralną (pozycja nr 54 i 55) i są dobrze sprzedmiarowane.

**Zatwierdziła  
Magdalena Kempny  
Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu  
Dróg i Mostów w Jaworznie**

1x Wykonawcy, którym przekazano SIWZ

1x a/a