



GL.2.4.434.14.2021.PK

RKW-2021-7259

ATEST Sp. J.

ul. Matejki 31 A

43-600 Jaworzno

pskalka@atest-lab.pl

dot. remontu mostu nad c. Kozi Bród w ciągu ul. Kossaka w m. Jaworzno

W odpowiedzi na pismo znak *brak* z dn. 08.04.2021r. (data wpływu 13.04.br) PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Olsku informuje, że przedmiotowy most znajduję się nad korytem c. Kozi Bród będącym w administracji tut. NW.

Tut. NW nie wnosi uwag do technologii i wykonania przedmiotowych robót.

W przypadku zmiany stosunków wodnych powstałych w wyniku użytkowania mostku po przeprowadzonych robotach wszelkie koszty związane z uregulowaniem gospodarki wodnej w tym rejonie będzie ponosił jego Właściciel/Zarządca.

Celem poprawy warunków hydraulicznych w rejonie prowadzonych robót zasadnym byłoby wykonanie prac konserwacyjnych w korycie cieku Kozi Bród na odcinku co najmniej po 12 m w górę i w dół licząc od osi mostu, a jednocześnie docelowo uruchomienie procedur zmierzających do jego przebudowy celem minimalizacji zagrożenia powodziowego w tym rejonie.

Ponadto informujemy, że w przypadku wejścia w koryto rz. Kozi Bród przed przystąpieniem do realizacji robót, inwestor winien zawrzeć umowę na użytkowanie gruntów. Tym samym, należy się zwrócić z wnioskiem do Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa w RZGW w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2.

Podczas wykonywania robót należy zabezpieczyć koryto c. Kozi Bród przed zanieczyszczeniem, a teren po zakończeniu robót uporządkować i powiadomić tut. NW.

Do wiadomości:

1. MZDIM Jaworzno

Kopia a/a

KIEROWNIK

Sławomir Przemyk